

Płock, dnia 15 kwietnia 2021r.

- Wykonawcy-

MOSIR/47/DA/2021

Dotyczy postępowania: „Wymiana nawierzchni na dwóch kortach tenisowych i boisku wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim w Płocku, przy ul. Sportowej 3”,

Nr postępowania MOSiR 3/2021
Nr ogłoszenia 2021/BZP 00029670/01

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przedstawia treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 14.04.2021 r. i udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie 1

Ogrodzenia dwóch kortów tenisowych i boiska wielofunkcyjnego mają być wykonane z siatki piłko chwytowej.

Odpowiedź: Ogrodzenia dwóch kortów tenisowych i boiska wielofunkcyjnego ma być wykonane zgodnie z projektem i dokonanym przedmiarem (załączniki do OPZ); opis wykonania ogrodzenia jest zawarty w STWiOR: SST 9 OGRODZENIA – KOD CPV 453, strony: 81, 82, 83.

Pytanie 2

Nawierzchnia akrylowa ma być wykonana na macie gumowej.

Odpowiedź: Tak, nawierzchnia akrylowa ma być wykonana na macie gumowej.

Pytanie 3

Zamawiający akceptuje nawierzchnię akrylową o odporności ogniowej Bfl-s2.

Odpowiedź: Tak, odporność ogniowa Bfl-s2 jest zaliczana jako trudno zapalna i jest zgodna z Polską Normą PN-EN 13501-1

Pytanie 4

Dodatkowo zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, tj.: zniesienie rozgraniczenia wykonania nawierzchni akrylowej na kortach i boisku, z uwagi na fakt, że technologia wykonania nawierzchni akrylowej w przypadku boiska wielofunkcyjnego i kortu jest taka sama.

Odpowiedź: Zamawiający uzna jako posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, łączną powierzchnię wykonanej nawierzchni akrylowej na obiektach sportowych i rekreacyjnych bez rozgraniczania na korty tenisowe i na boiska wielofunkcyjne.

Prezes Zarządu

Marcin Jeżewski