

Parter
0

Piwnica
-4300

Tłumnik
akustyczny
L=1250
420x400-420x400

Do wyrzutni na poziomie dachu

Czerpnia
1300.0 m³/h

Tłumnik
akustyczny
w
pionie
L=1100
420x400-420x400

Istniejący kanał wentylacyjny

Tłumnik
akustyczny
L=1200
420x400-420x400

250x350
1300.0 m³/h

250x350
1300.0 m³/h

250x350
1300.0 m³/h

250x350
1300.0 m³/h


250x350
1300.0 m³/h

Basenowa
centrala
wentylacyjna
Vn=1300
m³/h
Vw=1300
m³/h

435x600
1300.0 m³/h

Tłumnik
akustyczny
L=1100
420x400-420x400

LEGENDA:



Element nawiewny – anemostat ze skrzynką rozprężną



Element wywiewny



Transfer powietrza



Tłumik akustyczny



Urządzenie wentylacyjne

Instalacja nawiewna N16

Instalacja wywiewna W16

Instalacja wywiewna W18

Instalacja wywiewna WS1

Instalacja wywiewna WS2

Instalacja nawiewna N20

Instalacja wywiewna W20

Instalacja czerpna C20

Instalacja wyrzutowa E20

ABG Sp. z o.o.,
ul. Szczecińska 70, 75-137 Koszalin

Inwestor:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., ul. Plac Cebely Papieskiej 1, 09-400 Płock			Nr arch:	22/20
Obiekt:	Przebudowa i remont strefy szatniowo-sanitarnej oraz strefy spa na krytej pływalni „Podolanka” w Płocku			Stadium:	PB/PW
Adres:	ul. Czwartaków 6, 09-400 Płock			Data:	03.2021
Rysunek:	PRZEKRÓJ			Skala:	1:50
Branża:	Sanitarna - Wentylacja	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant branży sanit.:	mgr inż. Izabela Odzimek		upr. bud. do projektow. bez ograniczeń i nadzoru w specjałn. instalacyjnej		PB-W 03